

## Proc. Administrativo 62- 11.411/2023

---

**De:** Vânia O. - SEMUR - GAB - CAFIN

**Para:** SEPLAF - SAPLAN - Secretario Adjunto Planejamento - A/C Flávio T.

**Data:** 21/12/2023 às 11:01:18

**Setores envolvidos:**

PGM, PGM - APRO3, SEMUR, SEMUR - GAB - CAFIN, SEPLAF, SEPLAF - SAFIN, SEPLAF - SAPLAN, SEPLAF - SAPLAN - COP, SEPLAF - SAPLAN - CPL, PGM - 03 - PAPG

### Processo licitatório para aquisição de grupo de gerador

Senhor Secretário Adjunto,

Em resposta ao despacho 59, segue em anexo os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente.

—

**Vânia Heloíse de Oliveira**

*Agente administrativo*

**Anexos:**

Repostas\_ao\_questionamento\_Gerador.pdf

# Respostas aos questionamentos da ATA da Sessão de análise do pregão eletrônico N°038/2023. P.A. 11.411/2023

## A) Fotos do local de instalação:





**B) Distância de cabos entre o gerador e o QGBT?**

Aproximadamente 30 Metros.

**C) A infraestrutura de cabeamento será realizada no subsolo ou externa?**

No subsolo.

**D) Há base de concreto no local ou teremos que fazer?**

Já possui base de concreto.

**E) O caminhão munck tem fácil acesso ao local de descarga do gerador?**

Sim. Acesso direto ao local da casa do gerador, com fácil remoção do telhado, para que seja inserido o equipamento.

Parnamirim-RN, 21 de Dezembro de 2023.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D162-4C1F-919F-907C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VÂNIA HELOISE DE OLIVEIRA (CPF 064.XXX.XXX-86) em 21/12/2023 11:01:40 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://parnamirim.1doc.com.br/verificacao/D162-4C1F-919F-907C>